


ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

KLASYFIKACJA NR 2798/11/Z00NK

PRODUCENT: Kon-Trade
ul. Wędkarska 2c/d1
04-869 Warszawa

WYRÓB: Drzwi zewnętrzne wejściowe

SYSTEM: Drzwi TAUR[®] 174
o podwyższonej odporności na włamanie



ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB / LABORATORIUM
KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH potwierdza przeprowadzenie badania
odporności na włamanie jednoskrzydłowych drzwi TAUR

Właściwość	Klasa	Norma klasyfikacyjna
Odporność na obciążenie statyczne	klasa 2	PN-EN 1627
Odporność na obciążenie dynamiczne	klasa 2	PN-EN 1627
Odporność na próby włamania ręcznego	klasa 2	PN-EN 1627
Wynik badania odnosi się do drzwi o wymiarach:	S = 776 mm ÷ 1067 mm H = 1640 mm ÷ 2255 mm	

**Wyniki oraz szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji badanych drzwi
zawarte są w raporcie z badań LK00-2798/11/Z00NK.**

Odpowiedzialny za badanie: *dr inż. Krzysztof Kuczyński*

Osoba autoryzująca

dr inż. Krzysztof Kuczyński

Kierownik Zakładu Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB
Kierownik Laboratorium

dr inż. Paweł Sulik

Warszawa, dnia 30.03.2012*

* Dokument traci ważność w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiałów składowych i/lub technologii.
Podana klasyfikacja powinna być potwierdzana w ramach ZKP.
Klasyfikacja nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu.